



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
 Rollläden · shutters  
 Türen + Tore · doors  
 Fassaden · curtain walling  
 Baubeschläge · building hardware

## PRÜFZEUGNIS Nr. 08/11-A341-Z1

Erstprüfung (ITT) von Leistungseigenschaften nach DIN EN 14351-1 : 2006-07 „Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit – Deutsche Fassung EN 14351-1:2006“

**Antragsteller** SWL Tischlerplatten Betriebs- GmbH  
 Lippstädter Straße 4  
 D-33449 Langenberg

**Bauart** Einflügeliges Haustürelement aus Holz und Holzwerkstoffen (Sperrtürlblatt) wahlweise mit Verglasungsausschnitten und / oder nichttransparenter Füllungen, eingehängt in Blockzarge aus Massivholz; wahlweise mit festem Seitenteil und / oder Oberlicht sowie gekoppeltem Element

**Produktbezeichnung** **FRONT DOOR**

**Maße** 1-flg. Türelement (Breite x Höhe) ca. 1130 x 2170 mm  
 Element mit Seitenteil und Oberlicht (Breite x Höhe) ca. 3100 x 2540 mm

**Dichtungen** 4-seitig umlaufende Flügelalzdichtung Deventer SV 155  
 zusätzlich 3-seitige Flügelanschlagdichtung Goll SF 1017 oder Flügelalzdichtung und Flügelanschlagdichtung DIPRO 318, jeweils mit Schwelle GU HTS 921 oder Schwelle BKV Eifel T mit Wetterschenkel

**Beschläge** Mehrfachverriegelung WINKHAUS STV AV 2 (selbstverriegelnd) oder WINKHAUS STV F M2 mit dazugehöriger Schließleiste oder Schließstücken, 3 Bänder SIMONSWERKE BAKA Protect 3D.

**Klassifizierung** gemäß Prüfbericht Nr. 08/11-A341-B1 vom 15.01.2009:

	EN 1026 Luftdurchlässigkeit		EN 12207 Klasse <b>4</b>
	EN 1027 Schlagregendichtheit	max.	EN 12208 Klasse <b>4A</b>
	EN 12211 Widerstand gegen Windlast,		
	- ohne Seitenteil / Oberlicht		EN 12210 Klasse <b>C5</b>
	- mit Kopplung und Stahlrohr 50 x 50 x 3 mm		EN 12210 Klasse <b>C5</b>
	- mit Seitenteil und Oberlicht		EN 12210 Klasse <b>C3/B5</b>

**Gültigkeit** Laufzeit der EN 14351-1, Ausgabe 2006

Dipl.-Ing (FH) Rüdiger Müller  
 Institutsleiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
 Lackermannweg 24  
 D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)  
 Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban  
 AG Traunstein HRA 8871



30.04.2009

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
 stellv. Prüfstellenleiter

Sparkasse Rosenheim  
 Bankleitzahl 711 500 00  
 Kontonummer 500 556 741  
 Steuer-Nr. 156/172/13009  
 USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle  
 Landesbauordnung  
 BAY 33  
 Notified Body  
 No. 1644